

№ 68– 18/04/09 от 18.04.2009

ООО «ОВЕН»

Генеральному директору

С. А. Балабанову

## Заключение о возможности выполнения отверстий в несущих стенах зданий

**Требуется:** рассмотреть возможность устройства отверстия диаметром 325 мм под оконными проемами несущих стен зданий (каменных, кирпичных, монолитных железобетонных, панельных) на расстоянии 200 мм от низа оконного проема до верха отверстия.

**Анализ данных:** место расположения отверстия (под оконным проемом) находится в зоне, которая не воспринимает передачу усилий от вышележащих конструкций.

**Заключение:** возможно устройство одного отверстия диаметром 325 мм на расстоянии 200 мм от низа оконного проема до верха отверстия без снижения несущей способности строительных конструкций.

### Рекомендации:

1. выполнять отверстие с использованием приспособлений обеспечивающих в процессе прохода целостность внутренних граней отверстия (не повреждать участки стены находящиеся за контурами отверстия)
2. В случае повреждения участков стены за контурами отверстия принять мероприятия по их восстановлению

Генеральный директор

С. В. Терман

Главный инженер

Д. т. н. Веселов А. А.



Общество с ограниченной ответственностью

# Мурманскстройсертификация

183036  
г. Мурманск  
ул. Скальная, 6

тел. (815--2) 26-42-31  
факс (815-2) 26-42-31  
E-mail: sertif23@nord.unis.ru

Система сертификации ГОСТ Р  
ОС ООО "Мурманскстройсертификация",  
№ РОСС.RU.0001.11СЛ23



Исх. № 04/09 от 15 января 2009г.

Генеральному директору  
ООО «ОВЕН»  
Балобанову С.А.

## СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции:

- **Устройство для канала приточной вентиляции «ОВЕН»**

Сообщаем следующее:

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции **ОК 005-93** к следующей позиции (код ОКП):

- код ОКП 48 6360 **Монтажные заготовки, воздухораспределительные и регулирующие устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха**

В соответствии с официальной информацией ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ об **объектах обязательной сертификации** (НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, введена в действие Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. № 64), указанная в настоящей справке продукция:

- 1. не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р и её обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусматривается**
- 2. не входит в Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия**

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «НОМЕНКЛАТУРУ ПРОДУКЦИИ, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» или до введения в действие **ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ** на указанную в справке продукцию.

Руководитель ОС ООО  
«Мурманскстройсертификация»



Волк В.Е.

ИНН 5190135676 КОД ОКПО 71897761 КОД ОК ВЭД 74.30.8 р/счет: 40702810141000103691  
в Мурманском ОСБ № 8627 г. Мурманск БИК 044705615 к/счет: 30101810300000000615